

# BLOC PORTE BATTANT 2 VANTAUX F26G

## PROCÈS VERBAUX

FEU : EI<sup>2</sup> 90 - EI20  
EFFECTIS N° 14-000360



SENS DU FEU :  
RECTO / VERSO



RÉSISTANCE  
AU FEU : 90 À 120 MIN



CERTIFICATION  
NF EN COURS.  
NOUS CONSULTER

## DAS SUIVANT DIMENSIONS :

Procès verbal d'essai DAS N° SA 16 01 35 (Ferme-porte + ventouse)

Procès verbal d'essai DAS N° SA 16 01 36 (Ferme-porte + bandeau)

## LIMITES DIMENSIONNELLES EN SUR MESURE (passage libre L x H mm) :

Surface maxi vantaux	Largeur maxi	Hauteur maxi	Largeur mini	Hauteur mini
9,74 m <sup>2</sup>	3170	3340	1360	1990

### Vantaux inégaux possibles

Largeur mini	Largeur maxi
700	1600

## DESCRIPTIF DE BASE

### DORMANT

- Bâti en tôle d'acier traitée anti-corrosion d'épaisseur 20/10° à peindre

### OUVRANT

- Parements en tôle d'acier traitée anti-corrosion d'épaisseur 10/10° à peindre assemblés par rivetage, formant caisson de 58 mm d'épaisseur
- Ossature interne de rigidité
- Âme d'isolation thermique rigide
- Masse vantaail = 61 kg/m<sup>2</sup> environ

### FERRAGE

- 3 ou 4 charnières montées sur butées à billes réglables suivant dimensions des portes
- Un pion antidégondage est vissé dans l'ossature du vantaail côté paumelles sur chaque vantaail

### ÉQUIPEMENT

- Serrure à mortaiser multipoints  
Ou Antipanique multipoints BKS, NOVOGUARD, NOVOPUSH
- 1/2 béquille avec ou sans cylindre, sans manœuvre extérieure argent anodisé
- Contrôle d'accès par béquille ELECTRO OPERA 12/24 volts rupture ou émission, contrôlé côté charnières
- Ferme porte bras glissière DORMA TS93 DORMA Ou bras compas DORMA TS89
- Sélecteur de fermeture DORMA SR390
- Bâton de maréchal à prévoir pour des portes de grandes dimensions
- Vantaail semi-fixe : Crémone à verrouillage automatique 2 points de fermeture haut et bas, manœuvrée par une targette dans le chant de la porte, par béquille ISEO côté charnières ou côté opposé aux charnières
- Antipanique NOVOGUARD, NOVOPUSH ou BKS avec béquille côté opposé aux paumelles
- Crémone en applique à 2 points de fermeture haut et bas COMMUNELLO

### OCULI

- Oculus EI90 sur pare-close métallique affleurante, dimension du clair de vitrage : rectangulaire L 270 x H 370, L270 x H 770, (L 600 x H 1000 possible sur étude spécifique),
- Circulaire diamètre 400 mm sous certaines conditions

### FINITIONS

- THERMOLAQUAGE Mat, aspect givré par poudrage polyester cuit au four suivant nuancier RAL
- Tôle GALVA Z275
- Pour autres demandes (inox...), nous consulter

### DORMANT

- Bâti ZED à viser
- Bâti tubulaire classique 40 mm pour pose en tunnel avec vérins de pré positionnement
- Bâti à sceller pour pose en feuillure

	RÉSERVATIONS MAÇONNERIE	
	Largeur	Hauteur
Bâti à sceller	LPL + 30	HPL + 15
Bâti zed	LPL + 60	HPL + 30
Bâti tubulaire standard	LPL + 140	HPL + 70

## Largeur Passage Libre Réel : LPL - 96

