



FICHE DE CONTROLES
PORTE COULISSANTE METALLIQUE

NOTICE DE POSE			
NP 200.004			
Indice	E	Date	20/10/15
Remplace		NP 200.004/D	
Page		1/1	

N° CDE :	
AFFAIRE :	

TYPE :	
REP :	

CONTROLES GENERAUX

DATE :

CONFORMITE	
OUI	NON

- Contrôle du passage libre.....
- Contrôle du fonctionnement de l'ensemble.....

CONTROLES DES PORTES DAS

DATE :

CONFORMITE		
OUI	NON	NC
N°		

- Contrôle de la force pour s'opposer à la fermeture (F<15 daN)...
- Contrôle de la force de déclenchement manuel (10<F<15 daN)
- Contrôle du temps de fermeture (t<30s).....
- Contrôle de la vitesse de fermeture (v<0,3 m/s).....
- Contrôle du système anti-réarmement.....
- Contrôle amortissement de fin de course (inférieure ou égale à 5 cm de rebond)
- Vérification de l'adéquation de la notice de pose.....
- Vérification des dispositifs de contrôle des positions.....
- Instrument de mesure type Dynamomètre.....

Monsieur Présent lors des essais de fonctionnement confirme que la pose est faite en bonne et due forme et que la porte métallique est en état de marche.

Date, cachet et signature du client

Signature du poseur

Réserves :
