

*Nous vous remercions d'avoir choisi un produit NOVOFERM-LUTERMAX.  
Les portes coupe-feu sont des produits pour la sécurité des personnes et des biens.  
Ces produits sont soumis à une réglementation STRICTE dont nos  
PV sont garants.*

**Nous vous demandons, de respecter strictement les instructions suivantes.**

▪ **Livraison :**

Vérification du contenu suivant le bordereau de livraison et documents situés dans la pochette. (*Documents inclus*).

▪ **Support :**

a). Vérification de la géométrie de la baie :

	TYPE DE FERMETURES		
	<u>Blocs-portes pivotants</u>		<u>Portes à dévêtissement</u>
	Bâti-huissierie à sceller + calfeutrement	Dormants spéciaux	Coulissantes et rideaux
Dimensions des baies (tableaux)	± 10mm	± 5mm	+0mm -10mm
Verticalité Horizontalité (tableaux & parois)	± 10mm	± 5mm	± 5mm
Planéité (tableaux & parois)	± 10mm	± 5mm	± 5mm

b). **Réservation :**

Présence d'une ossature interne en périphérie de la baie + un linteau en acier GALVA ép=3mm pour les coulissantes

c). **Nature des supports :**

Portes pivotantes et coulissantes = Les supports doivent être en acier galvanisé (profils courants pour les ossatures internes des cloisons Placo)

e). **Fixation :**

Toutes les fixations doivent être réalisées avec des vis auto-taraudeuses de diamètre=6.3mm

▪ **Stockage : conditions minimales :**

- a). Locaux de stockage dégagés, nettoyés, à l'abri des intempéries, secs et ventilés.
- b). Le stockage doit être réalisé sur des supports stables ne pouvant entraîner une détérioration des produits.

▪ **Protection de finition :**

- a). Les portes coupe-feu en tôle d'acier traité anti-corrosion doivent recevoir sur site une peinture de protection et/ou finition (*hors-fourniture*) à appliquer dans les plus brefs délais.
- b). Ces travaux doivent être effectués suivant le DTU 59.1 (*Norme NFP. 74 201-1 12 – Travaux de peinture du bâtiment*).

▪ **Réception contrôle :**

- a). Dès la fin de l'opération de pose, nous vous conseillons de faire constater ces travaux par le maître de l'ouvrage et d'effectuer une réception provisoire.
- b). Nos produits ne seront pas garantis si les instructions et documents de montage ci-joints ne sont pas respectés.